



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE23.7255

产品名称 Name of Product	点型感温火灾探测器
型号及规格 Type of Product	JTW-ZOM-GSTN9812 (Ex) /WIS
防爆标志 Marking	Ex db ib II C T6 Gb
技术文件 Technical Documents	Q/GST C090.1-2022、Q/GST C090.11-2022、Q/GST C090.7-2022
图号 Drawing No.	F3.780.1323
备注 Note (s)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压：DC24V。 2. 监视电流：≤4.1mA，报警电流：≤4.3mA。 3. 使用环境温度：-40°C≤Ta≤+50°C。 4. 外壳防护等级：IP65（底座隔爆部分），IP54（探头本安部分）。 5. 关联检验报告：J2317255。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.2-2021 GB/T3836.4-2021

发 给：
Issued to: 海湾安全技术有限公司

本证失效日期：2028-04-24

Date of Expire:

发证日期：2023-04-24

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海石油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail:pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116